TECHNICKÉ PODMIENKY
PRE ZRIADENIE MERANIA MNOŽSTVA ODOBERANEJ VODY Z VLASTNÉHO ZDROJA VODY ALEBO INÉHO DODÁVATEĽA PITNEJ VODY ZA ÚČELOM FAKTURÁCIE STOČNÉHO

Vodu z vlastného zdroja alebo iného dodávateľa pitnej vody môže pre vlastnú potrebu v domácnosti odberateľ používať výhradne len prostredníctvom samostatného vnútorného vodovodu, ktorý nesme byť fyzicky prepojený s vnútorným vodovodom pripojeným prostredníctvom vodovodnej prípojky k verejnému vodovodu. To znamená, že takého vnútorné vodovody nesmú byť v žiadnom mieste prepojené a oddelené len uzatváracou armatúrou. Uvedené priamo vyplýva z odstavca 7 § 27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V prípade zistenia takéhoto stavu pri kontrole technických podmienok pre zriadenie merania množstva odoberanej vody z vlastného zdroja alebo iného dodávateľa pitnej vody, nebude prevádzkovateľom odsúhlasené zriadenie merania množstva odoberanej vody z vlastného zdroja alebo iného dodávateľa pitnej vody a zároveň bude odberateľ vyzvaný k odstráneniu protizákonného stavu.

1. Meranie množstva odoberanej vody z vlastného zdroja odberateľa je vykonávané vodomerom. Pre odberateľov kategórie „domácnosť" je veľkosť vodomeru stanovená DN 20, Qn 2,5 m^3 . hod^{-1} . Veľkosť vodomeru pre kategóriu „ostatní odberatelia" stanoví dodávateľ na základe predpokladaného odberu vody.
2. Vodomer musí spĺňať požiadavky určeného meradla podľa § 8 a § 26 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii.
3. Vodomer má platnosť overenia 6 rokov odo dňa overenia, resp. odo dňa montáže ak je osadený v roku overenia. Po ukončení platnosti overenia musí byť vodomer vymenený za nový.
4. Vodomer musí byť osadený na horizontálnom vodovodnom potrubí v najnižšom mieste potrubia vo vodomernej zostave, ktorá musí obsahovať minimálne pred vodomerom: uzáver bez odvodnenia, závitové pripojenie, za vodomerom: závitové pripojenie, spätná klapka. Závitové pripojenie pred aj za vodomerom musí mať v matici otvor za účelom osadenia montážnej plomby. Pre osadenie vodomeru je potrebný rovný úsek horizontálneho potrubia v dĺžke min. 70 cm. Medzi vodným zdrojom a vodomerom nesmie byť na potrubí zriadená žiadna odbočná armatúra s možnosťou odberu vody mimo vodomeru.
5. Vodomer musí byť zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii montážnou plombou dodávateľa. Akýkoľvek zásah, vrátane výmeny vodomera môže byť vykonaný len za účasti dodávateľa, ktorý po zásahu opätovne osadí montážnu plombu.
6. Pri montáži vodomeru ako aj pri jeho výmene musí byť vypísaný montážny list vodomeru potvrdený odberateľom a dodávateľom.

7. Vodomer musí byť namontovaný tak, aby bol kedykoľvek bezpečne prístupný za účelom jeho výmeny, kontroly, odpočtu a zároveň aby bol chránený pred mrazom, vodou, plynom a nečistotami.
8. Vodomer musí byť osadený v mieste a spôsobom odsúhlaseným dodávateľom v závislosti od umiestnenia vlastného zdroja vody.
   V prípade
   - že je vlastný zdroj umiestnený v suteréne zásobovaného objektu, vodomer bude osadený na potrubí bezprostredne pri zdroji vody.
   - umiestnenia vlastného zdroja vody mimo zásobovaného objektu na pozemku patriacom k zásobovanému objektu, vodomer bude osadený vo vodomernej šachte zriadenej na potrubí bezprostredne pri zdroji vody, resp. v zásobovanom objekte za predpokladu, že na vodovodnom potrubí medzi zdrojom vody a zásobovaným objektom nie je a ani v budúcnosti nebude zriadená žiadna odbočka s možnosťou odberu vody.
   - umiestnenia vlastného zdroja vody na pozemku, ktorý nepatrí k zásobovanému objektu, vodomer bude osadený vo vodomernej šachte zriadenej na vodovodnom potrubí bezprostredne za hranicou pozemku patriacom k zásobovanému objektu, resp. v zásobovanom objekte za predpokladu, že na vodovodnom potrubí medzi zdrojom vody a zásobovaným objektom nie je a ani v budúcnosti nebude zriadená žiadna odbočka s možnosťou odberu vody.
   - že objekt je zásobovaný z viacerých vlastných zdrojov musia byť zásobné potrubia spojené do jedného ešte pred miestom odberu vody, vodomer bude osadený podľa predchádzajúcich odsekov.

V Nemšovej, 1. júla 2020

Regionálna vodárenská
spoločnosť Váh - Váh, s.r.o.
sídlo: J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová
IČO: 36 682 888, IČ DPH: SK2022269326
-1-

Ing. Juraj Ondračka
Konateľ spoločnosti

Jozef Húserka
konateľ spoločnosti

POSTUP PRI ZRIADENÍ MERANIA MNOŽSTVA ODOBRANEJ VODY Z VLASTNÉHO ZDROJA VODY PRE ÚČELY URČENIA MNOŽSTVA VYPUSTENEJ ODPADOVEJ VODY

1. **Dokumenty**

Žiadateľ predloží na zákaznícke centrum podpísanú:

- Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, ak sa množstvo odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom.

2. **Obhliadka**

- Dodávateľ vykoná obhliadku na tvare miesta a posúdi možnosť osadenia merania na vlastný zdroj. Odberateľ svojim podpisom odsúhlasí pracovný (dodací) list.
- V prípade, že meranie je možné, dodávateľ spracuje technické podmienky a technické riešenie, ktoré zakreslí do podkladu predloženého žiadateľom pri žiadosti. V prípade, že meranie nie je možné, uvedie dodávateľ nesúhlasné stanovisko s odôvodnením.
- V prípade súhlasného stanoviska s osadením merania na vlastný zdroj, žiadateľ splní technické podmienky a dohodne si s dodávateľom termín montáže vodomeru na vlastný zdroj.

3. **Montáž vodomeru**

- Dodávateľ vykoná za úhradu montáž vodomeru, t.j. žiadateľ uhradí cenu za vodomer a za montáž vodomeru. Odberateľ svojim podpisom odsúhlasí pracovný (dodací) list a montážny list.

4. **Zmluva**

- Dodávateľ zaktualizuje v prípade potreby zmluvný vzťah a predloží žiadateľovi na podpis Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd.

V Nemšovej, 1. júla 2020

Regionálna vodárenská spoločnosť Váh - Váh, s.r.o.
sídlo: J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová
IČO: 36 682 838, IČ DPH: SK2022269326
-1-

Ing. Juraj Ondračka
Konateľ spoločnosti

Jozef Húserka
konateľ spoločnosti